



- NOTAS:**
- 01 - SUSPIRO DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm. DEVERÁ SE EXTENDER ACIMA DO NÍVEL CAIXA D'ÁGUA;
  - 02 - O EXTRAVASOR DEVERÁ SER INTERLIGALO À TUBULAÇÃO DE LIMPEZA;
  - 03 - A LIMPEZA DEVERÁ TER SUA EXTREMIDADE PROTEGIDA POR TELA #0,5mm, E LANÇAR NA CALHA A UMA ALTURA  $\geq 30$ cm. SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA.
  - 04 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDÁVEL C/ RESPECTIVA CONEXÕES EB 892 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E EB 608 P/ ESGOTO;
  - 05 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES DO HIDRÔMETRO (USAR FITA VEDANTE).
  - 06 - PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL.
  - 07 - COTAS EM CENTÍMETROS

**CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL**  
LANCHONETE E BANHEIROS

ÁREA ÚTIL LANCHONETE E BANHEIROS: 43,86m²  
PAVTO TÉRREO: 1 PESSOA P/ 2,50m² DE ÁREA  
EDIFÍCIOS PÚBLICOS: 50L/PESSOA

$43,86\text{m}^2/2,50 = 17,54 = 18$  PESSOAS  
18x50=900 LITROS  
VOLUME=900L/DIA  
SERÁ UTILIZADO CAIXA D'ÁGUA DE 1.000L

## PLANTA BAIXA - HIDRÁULICO

ESCALA 1/50

TABELA DE PONTOS			
ABREV.	DESCRIÇÃO DO PONTO	ALTURA(cm)	Ø SUB-RAMAL
P	TORNEIRA DE PIA - BANCADA	60	3/4"
F	FILTRO	140	3/4"
BS	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	20	1/2"
LV	LAVATÓRIO	60	1/2"
RG	REGISTRO DE GAVETA	180	Ver projeto
MI	MICTÓRIO	115	3/4"
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	50	3/4"

 Secretaria Municipal de Obras	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ</b>		
	PREFEITO MUNICIPAL HILÁRIO ROEPKE		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME FARIA MOREIRA	DESENHO: MARIA FÉLIX MORAES BARROS	
	PRANCHA: 01/05	ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: BAIRO SÃO LUIZ/SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	CEP: 29.645-000
ESCALAS: 1/50	PROJETO: HIDROSSANITÁRIO PLANTA BAIXA – HIDRÁULICO	DATA: OUTUBRO/19	