



NOTAS

A rede de água fria da área existente não sofrerá alterações;

O esquema de instalação das tubulações de entrada e saída dos reservatórios devem atender ao proposto nesse projeto e adequado ao modelo/fabricante de reservatórios utilizados durante a execução da obra;

A altura do nível de reserva técnica de incêndio devem atender ao volume de 3,0m³, no total, e adequado ao modelo/fabricante de reservatórios utilizados durante a execução da obra;

Os tubos horizontais de água fria serão apoiados em abraçadeira metálica rígida tipo D 1 ½", fixada diretamente em elemento estrutural;

As instalações hidráulica de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico devem atender ao Projeto técnico aprovado e ser independente da rede de água fria;

As instalações devem atender a NBR 5626/2020.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ SECEDU – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA ALFREDO KUSTER – N° 49 – BAIRRO SÃO LUÍS – SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES PREFEITO MUNICIPAL: <div>HILÁRIO ROEPKE</div><div>AUTOR/RESP. TÉCNICO:</div><div>ADAUERTO DO MEIRELES JUNIOR</div></div></div> | | | | |
| ENDEREÇO DA OBRA/Serviço | LOTE/N°: | LOGRADOURO PÚBLICO: | TESTADA DO IMÓVEL: | CEP: |
| | - | RODOVIA DALMÁCIO ESPÍNDULA KM 28 | - | 29.645-000 |
| QUADRA: | BAIRRO/CIDADE/ESTADO: | CONTATO (fone): | DATA (INÍCIO): | |
| | - | GARRAFÃO - SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES | (27)32634880 | JANEIRO/2023 |
| DADOS DO PROJETO | PROJETO: | HIDROSSANITÁRIO | | OCUPAÇÃO: |
| | OBRA PÚBLICA | | | |
| | DETALHE(S): | *H1 * DET. CAIXA D' ÁGUA | | |
| | TÍTULO DA(S) ATIVIDADE(S): | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF ANTONIO GONÇALVES | | | | |
| SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | DESENHO CAD: | ARQUIVO N°: | PRANCHA: | FORMATO: |
| | JULIANA E. BRAVIM | - | 10/11 | A3 |